

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования
Свердловской области от 01.06.2026 г. №
663-Д

«Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации
Свердловской области
к 2026/2027 учебному году»

АКТ

готовности образовательной организации Свердловской области
к 2026 / 2027 учебному году

составлен «10» июня 2026 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургская школа № 5, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы»
2. Юридический адрес: 620010, город Екатеринбург, улица Караванная, дом 11.
3. Фактический адрес: 620010, город Екатеринбург, улица Караванная, дом 11.
4. Год постройки здания 1939г.
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Директор – Солнцева Наталья Васильевна, тел.(343)258-27-21;8(908)903-89-66
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в
соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 21.04.2026 г. №
496-Д «Об утверждении плана мероприятий по подготовке государственных образовательных
организаций Свердловской области, подведомственных исполнительным органам
государственной власти Свердловской области, и муниципальных образовательных
организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 2026/2027 учебному
году».
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии: Солнцева Н.В. - директор;
 - 7.2. Заместитель председателя комиссии: Мазар Д.В. – заместитель директора по СПР;
 - 7.3. Секретарь комиссии: Топоркова М.А. – секретарь;
 - 7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):
от администрации муниципального образования Шипицин Е.В. – Глава Администрации
Чкаловского района г. Екатеринбурга;
от УВО по городу Екатеринбургу – инспектор отделения организации охраны объектов,
подлежащих обязательной охране УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Свердловской области» младший лейтенант полиции – Решилина Ю.С.;
от подразделения Госавтоинспекции: ВРИ начальника отделения ПБДД по ОГИБДД УМВД
России по г. Екатеринбургу капитан полиции Некрасова Наталья Владимировна
7.4. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):
Мазар Д.В., заместитель директора;
Соколова Т.В. – мед.сестра;
Суханов В.И. – рабочий по комплексному обслуживанию зданий;
Светличный П.П. – рабочий по комплексному обслуживанию здания (слесарно-сантехническое
направление);
Киселёв Н.С. – рабочий по комплексному обслуживанию здания (электротехническое
направление);
от Родительского комитета Долговых Н.В. – председатель родительского комитета.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 5, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (полное наименование образовательной организации)

к 2026 / 2027 учебному году готова (готова / не готова)

Председатель комиссии:	<u>Солнцева Н.В.</u> (Ф.И.О.)	<u>Филипп</u> (подпись)
Секретарь комиссии:	<u>Топоркова М.А.</u> (Ф.И.О.)	<u>Топор</u> (подпись)
Члены комиссии:	<u>Шипицин Е.В.</u> (Ф.И.О.)	<u>Шипицин</u> (подпись)
	<u>Мазар Д.В.</u> (Ф.И.О.)	<u>Мазар</u> (подпись)
	<u>Соколова Т.В.</u> (Ф.И.О.)	<u>Соко</u> (подпись)
	<u>Суханов В.И.</u> (Ф.И.О.)	<u>Су</u> (подпись)
	<u>Светличный П.П.</u> (Ф.И.О.)	<u>Св</u> (подпись)
	<u>Киселёв Н.С.</u> (Ф.И.О.)	<u>Кисел</u> (подпись)
	<u>Долговых Н.В.</u> (Ф.И.О.)	<u>Дол</u> (подпись)
<u>Акты готовности от ВРИ</u> <u>начальника отделения ПБДД по</u> <u>ОГИБДД УМВД России по г.</u> <u>Екатеринбургу капитана полиции</u> <u>Некрасовой Натальи</u> <u>Владимировны, инспектора</u> <u>отделения организации охраны</u> <u>объектов, подлежащих</u> <u>обязательной охране УВО по</u> <u>городу Екатеринбургу – филиала</u> <u>ФГКУ «УВО ВНГ России по</u> <u>Свердловской области» младшего</u> <u>лейтенанта полиции – Решиловой</u> <u>Ю.С. прикладываются отдельно и</u> <u>являются неотъемлемой частью</u> <u>настоящего акта</u>		

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2026 / 2027 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав от 10.01.2020г. № 20-Д Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007883049 от 01.09.2011г. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 21.01.2020г. № 2206600052657
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	19.01.2016г. № 66-01/01-78/2002-73 Свидетельство о государственной регистрации права, Вид права – оперативное управление; 05.06.2007г. № 66АВ 928412 Свидетельство о государственной регистрации права; Вид права- собственность; Субъект – Свердловская обл.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	19.01.2016г. № 66-01/01-17/2004-247 Свидетельство о государственной регистрации права; Вид права постоянное (бессрочное) пользование. 06.02.2008г. № 66 АГ 165348 Свидетельство о государственной регистрации права; Вид права- собственность; Субъект – Свердловская обл.

1	2	3	4
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	№ Л035-01277-66/00193534 лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 08.04.2020 года. на срок - бессрочно Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу Виды образовательной деятельности: - Начальное общее образование; - Основное общее образование.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Имеется Образовательная программа ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 5», утверждена Пр. от 03.06.2026г. № 87/2, на 5 лет, с коррективной ежегодной.
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Имеется Программа развития ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 5» на 2025-2028г.г. утверждена Приказ № 101 от 27.06.2025г.,
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026-2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	На 2026/2027 учебный год разрабатывается и утверждается до 01.09.2025г.
9.	Количество зданий образовательной организации	всего (единиц, указать отдельно стоящие здания или соединенные переходом); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1 административно-учебный корпус.

1	2	3	4
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	Образовательная организация работает в одну смену, количество классов - 13, в них обучающихся 145 человек.
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	Проектная мощность – 108 обучающихся 13 классов по комплектованию 122 обучающихся на момент проверки (отчислено 26.05.2026 г. 22 выпускника); с применением дистанционных технологий – 0; принято заявлений к зачислению с 01.09.2024 г. в 1 класс – 19 заявлений, в другие классы – 5 заявлений Планируемое количество обучающихся в 2026-2027 уч.году – 146 человек. Имеется превышение допустимой численности обучающихся на 38 человек

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организацией кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	По штатному расписанию: Администрация – 6 ст.; Учителя – 46,5 ст.; ПДО – 1 ст.; Учитель-логопед – 4,3 ст.; Педагог-психолог – 2 ст.; Соц.педагог – 1 ст.; Тьютор – 1 ст.; Педагог-библиотекарь – 1 ст.; Учитель-дефектолог – 1 ст.; Воспитатели ГПД – 2 ст.; Педагог-организатор – 0,5 ст.; Медицинские работники – 1,7 ст. Иные работники – 23 ст.; По факту: Администрация – 5 чел.; Учителя – 22 чел.; Учитель-логопед – 3 чел.; Учитель-дефектолог – 1 чел.; Педагог-психолог – 1 чел.; Педагог-библиотекарь – 1 чел.; Соц.педагог – 1 чел.; Педагог-организатор – 1 чел.; ПДО – 2 чел.; Воспитатели – 2 чел.; Медицинские работники – 3 чел.; Иные работники – 16 чел.; <u>Вакансии:</u> Педагог-психолог – 0,5 ст.; Тьютор – 1 ст.; Учитель – 3 ст.; Зам. директора по АХР – 1 ст. Уборщик территории – 1,5 ст.

1	2	3	4
13	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026-2027 учебного года	Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)	Чек-лист самообследования ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 5» от 01.07.2026. Утвержден приказом № 99 от 03.07.2026
14.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Системы проверены и находятся в исправном состоянии Канализации, Акт от 19.06.2026г. № 333-26 Отопления, Акты от 19.06.2026г. № 331-26; от 19.06.2026 № 332-26 Водоснабжения Акт от 19.06.2026г. № 335-26
16.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Оснащенность 100%, в соответствии с нормами и ростовыми группами на 100%
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов 100%
18.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Оборудование и инвентарь в кабинете поварского дела, цветоводства оборудованы в соответствии с требованиями и находятся в рабочем состоянии; акт-разрешение на проведение занятий в учебно-

1	2	3	4
			тех.мастерских (поварское дело, цветоводство) от 19.06.2026г. № 322-26;
			Оборудование и инвентарь в каб.строительного дела оборудованы в соответствии с требованиями и находится в рабочем состоянии; Акт-разрешение на проведение занятий в учебно-тех.мастерских (строительное дело от 18.06.2026г. №323-26.
19	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	Обеспечена в полной мере/обеспечена частично/не обеспечена	Согласно паспорту доступности ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 5» признана условно доступной для всех нозологий, кроме лиц с нарушением интеллекта. Для лиц с нарушением интеллекта – в полной мере.
20.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
21.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	имеется, пригоден для проведения занятий/имеется, не пригодна (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры)/отсутствует (принимаемые меры)	Имеется
22.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны/стадиона/спортивной площадки	имеется, пригодна для проведения занятий/имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры)/отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, произведен ремонт в июле 2021 года. Физкультурно-спортивная площадка обеспечивает выполнение программ учебного предмета «Адаптивная физическая культура»
23.	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	В наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве/отсутствует	Спортивное оборудование и инвентарь оборудованы в соответствии с требованиями; Акт-разрешение от 19.06.2026г. № 324-26 Акт-разрешение от 19.06.2026г. № 325-26

1	2	3	4
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Спортивное оборудование и инвентарь находятся в рабочем состоянии; Акт-разрешение от 19.06.2026г. № 324-26 Акт-разрешение от 19.06.2026 № 325-26
25.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
26.	Объекты защиты образовательной организации	Указать адреса объектов	г. Екатеринбург, ул. Караванная, стр.11
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	На момент оценки готовности ОО к новому учебному году 2026/2027 гг. предписания отсутствуют. В ходе проведения проверки нарушений действующих требований норм и правил пожарной безопасности не выявлено.
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный – директор Солнцева Н.В., на 25-26 уч.год – Приказ № 94 от 26.06.2025 г.; на 26-27 уч.год – Приказ № 89/1 от 08.06.2026 г.

1	2	3	4
29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального деления Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	Обучение пройдено в 2023г. Удостоверение № СПК-002 №001259 от 21.04.2023г. Ответственный за ПБ — Солнцева Н.В., Удостоверение № СПК-002 №001259 от 21.04.2023г. Прохождение инструктажа ППБ 2 раза в год; Проведение классных часов 3-4 раза в четверть; Проведение учебно-практических занятий с сотрудниками школы – 1 раз в квартал; Проведение учебных эвакуационных тренировок с сотрудниками и обучающимися 2 раза в полгода.
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	Учреждение оснащено: огнетушителями – в достаточном количестве; Журнал учета средств – имеется; Проверка средств на срок годности – проведена.
31.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики	1. АПС и система голосового оповещения имеется, смонтирована в 2024 г., находится в исправном состоянии. Акт от 10.06.2026г. № б/н. 2. Договор ООО «ПолиКом-А» № 01/01/26-5ИНТ от 20.01.2026г. 3. Объектовая станция «Стрелец» передача сигнала на систему автоматического дублирования извещения о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны, Акт обследования технического состояния оборудования и проверки работоспособности канала связи № 50 от 10.07.2026г. 4. Договор № 062-26-ТМО от 01.01.2026г. 5. Иных систем пожарной автоматики не имеется

1	2	3	4
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	да
34.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Состояние и готовность внутреннего противопожарного водоснабжения проведено и находится в рабочем состоянии Протокол от 19.06.2026г. №бн. Наружное противопожарное водоснабжение – отсутствует.
35.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Зарегистрирована ГУ МЧС России по Свердловской области от 30.06.2020г. №65 401 390 ГУ-6195
36.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустранимых нарушений; 3) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписаний не имеется. В ходе профилактического визита, согласно акту от 25.12.2026 г. № 127/2025-231, было выявлено 2 нарушения, которые устранены в период проведения проверки. Соответственно, предписание не выдано.
38	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными органами)	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее - план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об устранении плана	Не имеется

1	2	3	4
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1. Обучение проводится согласно графика; 2. Обучены все сотрудники, согласно графику: договор № 2113 от 07.04.2025 г. 3. Сотрудники столовой проходят гиг. обучение ежегодно. Договор № 3483 от 03.10.2025
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) тип пищеблока: Сырьевой (догоготовочный); буфет-раздаточный; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл.6.18)); 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	Наличие пищеблока, (столовая); Сырьевой Оснащено на 100% Имеются Справка (акт) № 336 от 19.06.2026г. Справка (акт) технического контроля холодильного оборудования пищеблока № 337 от 19.06.2026г. Организация горячего питания силами собственной столовой. Договоры на поставку продуктов питания: 1. от 11.01.2026 № 16-26ш ООО «Екапродукт»; 2. от 16.01.2026 № 16/1-26ш ООО «РегионУралТорг» Планируемый охват обучающихся 106 чел. От общего числа обучающихся – 73% обучающихся – организация питания в школьной столовой; 27% обучающихся – получение денежной компенсации по питанию (обучение индивидуально на дому).

1	2	3	4
			Паспорт пищеблока по состоянию на 19.06.2026г. имеется, утвержден Приказом № 94/1 от 25.06.2026г.
41.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	При поступлении на работу; далее 1 раз в год. Периодический мед.осмотр сотрудников в 2026 г. – Договор № 111/2026 от 08.07.2026, ГАУЗ СО «ЦГБ № 20» Кухонный персонал – смотровой кабинет 1 раз в год; исследования на норо- и ротавирусы – 2 раза в год (Договор № 7/2026 от 21.01.2026 г., ГАУЗ СО «ЦГБ № 20»)
42.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеется на входе в пищеблок, рядом с раздаточным столом и в производственном цехе.
43.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт освидетельствования вентиляционных установок от 15.06.2026г. № 1.
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	Имеется мед.кабинет Лицензия № ЛО-66-01-006425 от 24.03.2020г. на осуществление медицинской деятельности Количество мед.работников в ОУ - 4 человека (врач – 2 чел.; мед.сестра – 1 чел.)
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний №66-01-15/08270-26 от 10.04.2026 г.

1	2	3	4
	проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)		
46.	Раздел 6. Антитеррористическая	защищенность образовательной организации	
47.	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	Указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	620010, г. Екатеринбург, ул. Караванная, стр.11
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Акт обследования объекта от 28 апреля 2025 г., № 1 Предлагаемые мероприятия, со сроком исполнения – по выделению финансирования: 1.Оборудовать объект охранной сигнализацией. На текущий момент ведется разработка ПСД для последующей проверки документации и подготовки запроса в Министерство образования Свердловской области на выделение доп.финансирования
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);	Паспорт безопасности ОО (установлена 3 категория) разработан, согласован: в УВО ВНИГ России по Свердловской области 14.05.2025г.; в ГУ МЧС России по Свердловской области 03.06.2025г. в УФСБ по Свердловской области 04.07.2025г.

1	2	3	4
1		2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Утвержден заместителем образования Свердловской области Е.М. Бирюк 09.07.2025 г.
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации по Свердловской области (дата)	Ответственное лицо: директор Солнцева Н.В. приказ № 5/1 от 13.01.2026 г.
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	Прохождение инструктажа 2 раза в год, при необходимости - внепланово Проведено в 2025-2026 уч.году 6 учебных тренировок с участием обучающихся и сотрудников школы, сотрудников ЧОП. Обучено – 50 сотрудников школы, 3 сотрудника ЧОП;
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Приказ № 94/2 от 25.06.2026 г.

1	2	3	4
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	Физическая охрана Заключен Контракт № 04-07/2026 от 20.03.2026 г. с ООО ОА «Гарант»
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	Имеется, находится в рабочем состоянии (ежедневная проверка работоспособности, отражается в журнале). 2. КТС выведена на пульт ПЦО № 8 УВО по городу Екатеринбург – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 3. Ответственный – Солнцева Н.В. 4. Договор на тех.обслуживание с ООО ЧОП «ОСПАС-2» № 526 от 01.01.2026г.
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Имеется. Находится в исправном состоянии. Обслуживающая организация: ООО «Актай-мониторинг», Договор от 01.01.2026 № 062-26-ТМО; ООО "ПолиКом-А". Договор от 20.01.2026 № 01/01/26-5ИНТ

1	2	3	4
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	Системой видеонаблюдения оборудованы: 9 наружных камер, из них 2 – установлены Ростелекомом. На тек.момент – неисправны по техническим причинам. Направлена заявка в Ростелеком. 7 внутренних, из них 2 – установлены Ростелекомом. 5 камер – с выводом изображения на пост охраны, с сохранением информации 60 суток. 2 камеры – с выводом изображения в каб.директора; в тек.момент камеры от Ростелекома неисправны по техническим причинам. Направлена заявка в Ростелеком. Заключаются разовые договоры на проверку технического состояния оборудования СКУД, при необходимости – договор на осуществления ремонтных работ. Договор на проверку технического состояния оборудования СКУД с ИП Русаков В.В. от 09.06.2026 № 9. Акт № 1 от 19.06.2026 г.: заключение – оборудование работоспособно, пригодно к эксплуатации
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Оборудовано на 1 этаже помещение № 101 с установкой в нем КТС на УВО, системы видеонаблюдения, системы экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, СКУД. ООО "ЧОО "ОСПАС-2» Договор обслуживания от

1	2	3	4
	гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)		01.01.2026 № 526 Тревожная кнопка: ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" Договор от 01.01.2026 г. № 161-7/89
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Основной вход в здание оборудован постом охраны.
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеются стационарный и ручной металлодетекторы
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Имеется, обслуживание с ИП Русаков В.В. Заключаются разовые договора по заявке образовательной организации
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Ворота оборудованы электроприводом.
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует, не требуется по категории объекта
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует, не требуется по категории объекта

1	2	3	4
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Имеется по всему периметру, 3D-забор. Находится в удовлетворительном состоянии.
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Имеется, работает
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	По результатам ревизии библиотечного фонда в школьной библиотеке книг экстремистского содержания не обнаружено. Акт от 19.06.2026г. № 327-26.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Имеется для административных и педагогических работников
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	Количество компьютеров, подключенных к сети интернет – 33 шт.
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контента для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Отсутствует
73.	Установка контент-филтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-филтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-филтр	Единая сеть передачи данных, работа в режиме «Только по белому списку» по подключённой сети ЕСПД.
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Фильтрация ресурсов по настроенным правилам работает Акт от 19.06.2026г. № 328-26
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный – системный администратор Янышев Э.Г. Приказ от 25.06.2026 г. № 94/3
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77	Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается	Указать: школьными автобусами;	

1	2	3	4
		общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд)	
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с ГИБДД маршрутов «дом-школа-дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	Подвоз обучающихся не осуществляется
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями;	Школьный автобус отсутствует.

1	2	3	4
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	9) стаж работы водителя, обучение 4) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 5) паспорт утвержден (дата); 6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) наличие/отсутствие	Имеется; Утвержден 04.06.2020г. (Приказ №98 от 04.06.2020г.) Согласован: с ГИБДД УМВД России по Свердловской области 28.12.2020г.; с Комитетом по транспорту, организации дорожного движения и развитию дорожно-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга 22.12.2020г.
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется, внутришкольная
82.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Имеется, каб.220
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется 14 шт.
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	На перекрестке ул. Караванная-Пархоменко, организован регулируемый пешеходный переход, установлены пешеходные светофоры, с табло обратного отсчета времени, дорожные знаки «Пешеходный переход». На въезде в ОУ установлен знак «Движение запрещено», по периметру территории ОУ имеется сплошной 3D-забор, исключающий выход на проезжую часть в месте, не предназначенном для перехода.
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Имеется

1	2	3	4
	Раздел 9. Охрана труда		
83.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 25.06.2026г. № 94/4 Ответственный – директор Солнцева Н.В.
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Утвержден Протокол собрания трудового коллектива № 4 от 11.06.2026г. Зарегистрирован в ГКУ Службы занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости» 16.06.2026г. № 131-кл.
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Обучение по 40-часовой программе прошли 1 человек: директор школы - удостоверение ОТ № 7702 67231049471113478
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются приказ об утверждении № 52 от 12.03.2020г.
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеется
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Периодичность проведения инструктажей по ОТ 2 раза в год – плановый; Внеплановые – по необходимости, на основании приказа.
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	Количество рабочих мест, всего – 51. Количество аттестованных рабочих мест – 47. Количество неаттестованных рабочих мест – 4. Переаттестация декабря 2026г.

1	2	3	4
92.		Раздел 11. Ремонтные работы	
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не проводился
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	- освежающий ремонт холлов тамбура, входной зоны и лестниц 1-2 этажа; - освежающий ремонт раздевалки для обучающихся; - освежающий ремонт в столовой; - освежающий ремонт коридора на 1,2-м этаже; - текущий ремонт фасада здания (оштукатуривание, покраска); - ремонтные работы в следующих учебных кабинетах: №113; - произведена замена ламп в учебных кабинетах и коридорах школы; - ремонт соединения ПНД трубы и задвижки в приемке (на вводе холодной воды в приемке), замена прокладки; - ремонт (замена) монитора домофона СКУД. 3. Произведены работы по: - проверке работоспособности холодильного и электрооборудования столовой; - замене смесителей в столовой; - частичной замены труб ГВС, ГВС на 2-м этаже; - акрицидной обработке территории; - покосу травы на территории школы; - облагораживанию территории школы: разбивка клумб, высадка цветов, полив и прополка клумб; - промывке системы отопления; - перекатке пожарных рукавов; - испытанию наружных пожарных лестниц; - очистке от ржавчины, покраске пожарной маршевой лестницы.
95.	Наличие перспективного плана	указать перечень основных работ,	1. Ремонт фасада здания.

1	2 капитального ремонта организации	3 запланированных на 2026 год и последующие годы	4
			2. Ремонт и модернизация системы отопления. 3. Ремонт системы водоснабжения и канализации. 4. Ремонт стен коридоров и холлов 1,2 этажей. 5. Замена дверей в учебные кабинеты, основных дверей, дверей эвакуационных выходов, двери в тепловую точку. 6. Оснащение поста охраны закрытым входом с окном просмотра. 7. Монтаж охранной сигнализации.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 716455383911024633342339769422330336394534850033

Владелец Солнцева Наталья Васильевна

Действителен с 25.02.2026 по 25.02.2027